



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Северо-Западный территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Саратовской области

Ленина ул., д. 100., г. Аткарск, 412423  
Тел./факс (845-52) 3-10-15, e-mail: atkrpn@san.ru  
http://64.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137  
ИНН/КПП 6454073184/645401001

Главе Даниловского МО  
Н.В. Боевой

02.10.2023г

№ 64-01-15/ИИ/СЗ-6919-2023

На №

от

УВЕДОМЛЕНИЕ

Северо-Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области уведомляет Вас, что среди проб питьевой воды, отобранных в сентябре 2023г в мониторинговых точках Аткарского района, имеются нестандартные пробы:

Мониторинговая точка	Месяц 2023г	Нестандартный показатель	Результаты исследований	Гигиенический норматив
Кран водонапорной башни у мастерской с. Даниловка	сентябрь	железо цветность	0,9±0,2 мг/дм <sup>3</sup> 26,2±5,2	железо- 0,3 мг/дм <sup>3</sup> цветность -20 гр.цветности

В соответствии с частью 1 Статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с частью 2 Статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" - Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

На основании вышеизложенного предлагаю принять управленческие решения по улучшению качества питьевой воды в рамках Ваших полномочий.

**О принятых решениях предлагаю сообщить в Северо-Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в установленный законом срок.**

Зам.начальника Северо-Западного  
ТО Управления Роспотребнадзора  
по Саратовской области

Е.Г. Шмырова